

2025年3月5日

会員各位

男女の各浴槽の利用停止について

日頃より当クラブをご利用いただき誠にありがとうございます。

2月14日（金）に男女の各浴槽から採水した水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出されたことが2月28日（金）に判明したため、管轄保健所へ確認のうえ同日より男女の各浴槽の利用を停止しております（シャワー・水風呂・サウナ・プールはご利用頂けます）。保健所からは「2月4日（火）に利用を再開した気泡発生装置が原因である可能性が高い」とのご指摘がありました。当施設を利用後、体調の不調を感じた方は、早めに医療機関の受診をお願いいたします。また、当クラブにご一報をお願いいたします。

今後の再開につきましては、保健所の指導に基づき3月3日（月）に気泡発生装置・浴槽・配管のすべてで薬品洗浄を実施いたしました。水質再検査の結果に問題がないことを確認のうえ浴槽の利用を再開させていただきますが、再検査の結果が出るまでには概ね2週間ほどの期間を要する見込みであります。

今回のこのような事態により、会員の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けし深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。今後、日常的な衛生管理で追加対策を立てる等、再発防止に向けた取り組みを強化し皆様に安心してご利用いただけるよう環境整備に努めて参ります。

セサミスポーツクラブ大船