

2025年5月22日

会員各位

男女の各浴槽の利用停止について（第2報）

日頃より当クラブをご利用いただき誠にありがとうございます。

5月13日（火）に男女の各浴槽から採水した水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出されたことが5月21日（水）に判明したため、管轄保健所へ確認のうえ同日より男女の各浴槽の利用を停止しております（シャワー・水風呂・サウナ・プールはご利用頂けます）。

当施設を利用後、体調の不調を感じた方は、早めに医療機関の受診をお願いいたします。また、当クラブにご一報いただきますようお願いいたします。

今後の浴槽の利用再開につきましては、保健所の指導に基づき、5月21日（水）夜間作業にて専門業者による男女各浴槽の消毒・洗浄を実施し、水質検査の手配を行いました。検査結果の判明まで多少のお時間をいただきますが、安全性に問題がないことを確認のうえ、利用再開とさせていただく予定です。

また、最短での利用再開に向けた対策の一環として、営業時間中も温浴槽に湯張りし、高濃度塩素消毒で循環させることとしました。湯が入っておりますが、再開までご利用いただけませんので何卒ご了承のほどお願いいたします。

会員の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けし深くお詫び申し上げます。

セサミスポーツクラブ大船